

桃園市立壽山高級中學 104 學年度 「加強防範一氧化碳中毒居家防災安全診斷宣導」家長聯繫函

親愛的家長您好：

因應時節更替，氣候溫差大，由在冬季來臨之際、寒流來襲或低溫特報發布前，依據消防署統計一氧化碳中毒之肇因，多為緊閉門窗沐浴、瓦斯熱水器裝設不當或空氣不流通所致，特須注意室內保持空氣流通。為加強防範一氧化碳中毒教育深入家庭及學校，特結合消防署網站宣導資料製作家屬聯繫函，協助家長及同學，共同一起檢視居家熱水器安裝環境是否易生危險，並立即改善，以維居家安全。謝謝！

顯此 敬祝 闔家平安 永保安康
此致 貴家長

桃園市立壽山高級中學學務處生輔組啟
中華民國 104 年 10 月 29 日

※回執聯請各班班長於 104 年 11 月 6 日(星期五)放學前收齊，繳回學務處生輔組謝謝！

家 長 回 執 聯

敝子弟_____班 座號：_____姓名：_____

一、安裝電熱水器(☐是，以下題目不須作答；☐否，請繼續作答)。

二、瓦斯熱水器四大安裝錯誤情境，請勾選(如有強制排氣或置於通風良好室外，請翻至背面第三題作答)。



三、居家情境防災安全診斷檢核表(請逐項檢查,「是」打V,「否」打X),打X項目共__項,(分別為__,__,__,__,__,__,__,__,__,__;若無則請填0項)。

<input type="checkbox"/>	1.瓦斯外洩時,會輕輕打開門窗,但絕不會開啟抽油煙機或電燈等電器開關		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2.室內使用薰香精油及火鍋等小火源均有保持環境通風		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3.瓦斯鋼瓶放置於陰涼通風的陽台,未受曝曬與潮濕,且無橫放使用		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4.熱水器周邊無放置易燃物品。		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	5.熱水器供室內使用者有加裝排氣管。		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	6.門(紗)窗經常保持清潔及開啟。		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	7.不應在室內燃燒木材或木炭。		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8.熱水器張貼有施工標籤。		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	9.熱水器貼有CNS及TGAS標示。		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		10.瓦斯熱水瓶、瓦斯爐及管線有定期檢修。	<input type="checkbox"/>
		11.瓦斯爐具燃燒火焰為藍色。	<input type="checkbox"/>
		12.瓦斯爐具有隨時清潔、保養。	<input type="checkbox"/>
		13.熱水器裝設於通風良好之陽台。	<input type="checkbox"/>
		14.陽台未加蓋。	<input type="checkbox"/>
		15.瓦斯鋼瓶開關無鬆動;軟管無龜裂、破損;軟管接頭處有以安全夾夾緊。	<input type="checkbox"/>
		16.熱水器之進、出水管無破損、漏水。	<input type="checkbox"/>
		17.睡前習慣檢查瓦斯開關是否關閉。	<input type="checkbox"/>
		18.鋼瓶壓力調整器有檢驗合格標示。	<input type="checkbox"/>
		19.鋼瓶檢驗卡之「下次檢驗期限」未逾期。	<input type="checkbox"/>

四、請予以改善並建議採取下列措施：

- (一)遷移或更換熱水器至屋外通風良好處。
- (二)更換電熱水器或太陽能熱水器。
- (三)更換強制排氣式熱水器。

家長簽名:_____。